

Akce	ÚPn LOBODICE - vodohospodářská část	TABULKA:	<b>V15</b>
------	-------------------------------------	----------	------------

**Úhrnná množství potřeby pitné vody- stávající stav území:**

Průtok		O	Z	T	P	celkem
Q <sub>SR</sub> m <sup>3</sup> *rok <sup>-1</sup>	ϕ	32660,66	3708,40	0,00	0,00	36369,06
Q <sub>SD</sub> m <sup>3</sup> *den <sup>-1</sup>		89,48	10,16	0,00	0,00	99,64
m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>		3,73	0,42	0,00	0,00	4,15
l*s <sup>-1</sup>		1,04	0,12	0,00	0,00	1,15
Q <sub>SH</sub> m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>	max.	10,07	5,08	0,00	0,00	15,15
Q <sub>S<sub>MAX</sub></sub> l*s <sup>-1</sup>		2,80	2,82	0,00	0,00	5,62

**Úhrnná množství potřeby pitné vody - nárůst spotřeby oproti stávajícímu stavu:**

Průtok		O	Z	T	P	celkem
Q <sub>SR</sub> m <sup>3</sup> *rok <sup>-1</sup>	ϕ	13231,79	2365,20	0,00	0,00	15596,99
Q <sub>SD</sub> m <sup>3</sup> *den <sup>-1</sup>		36,25	6,48	0,00	0,00	42,73
m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>		1,51	0,27	0,00	0,00	1,78
l*s <sup>-1</sup>		0,42	0,08	0,00	0,00	0,49
Q <sub>SH</sub> m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>	max.	4,08	3,24	0,00	0,00	7,32
Q <sub>S<sub>MAX</sub></sub> l*s <sup>-1</sup>		1,13	1,80	0,00	0,00	2,93

**Úhrnná množství potřeby pitné vody v návrhovém stavu území:**

Průtok		O	Z	T	P	celkem
Q <sub>SR</sub> m <sup>3</sup> *rok <sup>-1</sup>	ϕ	45892,45	6073,60	0,00	0,00	51966,05
Q <sub>SD</sub> m <sup>3</sup> *den <sup>-1</sup>		125,73	16,64	0,00	0,00	142,37
m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>		5,24	0,69	0,00	0,00	5,93
l*s <sup>-1</sup>		1,46	0,19	0,00	0,00	1,65
Q <sub>SH</sub> m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>	max.	14,14	8,32	0,00	0,00	22,46
Q <sub>S<sub>MAX</sub></sub> l*s <sup>-1</sup>		3,93	4,62	0,00	0,00	8,55

**Úhrnná množství potřeby pitné vody - nárůst spotřeby oproti návrhovému stavu:**

Průtok		O	Z	T	P	celkem
Q <sub>SR</sub> m <sup>3</sup> *rok <sup>-1</sup>	ϕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q <sub>SD</sub> m <sup>3</sup> *den <sup>-1</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l*s <sup>-1</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q <sub>SH</sub> m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>	max.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q <sub>S<sub>MAX</sub></sub> l*s <sup>-1</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Úhrnná množství potřeby pitné vody ve výhledovém stavu území:**

Průtok		O	Z	T	P	celkem
Q <sub>SR</sub> m <sup>3</sup> *rok <sup>-1</sup>	ϕ	45892,45	6073,60	0,00	0,00	51966,05
Q <sub>SD</sub> m <sup>3</sup> *den <sup>-1</sup>		125,73	16,64	0,00	0,00	142,37
m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>		5,24	0,69	0,00	0,00	5,93
l*s <sup>-1</sup>		1,46	0,19	0,00	0,00	1,65
Q <sub>SH</sub> m <sup>3</sup> *h <sup>-1</sup>	max.	14,14	8,32	0,00	0,00	22,46
Q <sub>S<sub>MAX</sub></sub> l*s <sup>-1</sup>		3,93	4,62	0,00	0,00	8,55